



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/02
URBROJ: 2190/01-02-17-05
Vis, 20. travnja 2017. godine

IZVJEŠĆE

Dana 12. travnja 2017. god. na službenim stranicama Grada Visa objavljen je Poziv temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) s priložima:

1. dokumentacija za nadmetanje – upute ponuditelju,
2. troškovnik pročelja i vanjskih terasa,
3. troškovnik radova na završetku klimatizacije,
4. troškovnik radova na sustavu zaštite od munje,
5. izvještaj o sondažnom istraživanju na objektu Hrvatski dom,
6. posebni uvjeti za izradu projekta obnove dijela zgrade Hrvatskog doma u Visu (str. 1. i 2.),
7. posebno odobrenje za sanaciju pročelja zgrade Hrvatskog doma u Visu,
8. projekt klimatizacije,
9. sustav zaštite od munje,
10. sustav zaštite od munje – crteži.

Temelje navedenog Poziva **pristigla su dva pitanja gospodarskih subjekata**, i to citiram:

1. SRĐAN KARUZA d.o.o., MATIJE GUPCA 17, 21480 VIS
„ČITAJUĆI UPUTE PONUDITELJIMA PRIMJETIO SAM DA TRAŽITE ISKLJUČIVO ZAJEDNIČKU PONUDU ZA SVE RADOVE.
POŠTO IMAM FIRMU KOJA SE BAVI KLIMATIZACIJOM A NE I GRAĐEVINARSTVOM NISAM U MOGUĆNOSTI NITI SE TAKMIČIT NA NATJEČAJU.FIRME KOJE NISU SA OTOKA IMAJU I KOPERANTE KOJI NISU SA OTOKA TAKO DA SVA ULAGANJA U GRADU VISU IDU NEKIM FIRMAMA KOJE NEMAJU VIŠKU ADRESU
MISLIM DA BI GRAD MORAO POKUŠATI POMOĆI FIRMAMA KOJE IMAJU SJEDIŠTE NA VISU I POTICATI NJIHOV RAST.“

Odgovor naručitelja:

Postupak se vodi kao cjelovit, a naručitelj je u obvezi pridržavati se načela jednakog tretmana i zabrane diskriminacije te ne može uvažiti razloge gospodarskog subjekta

2. Goran Vidović, Klimatizacija, MB FRIGO GRUPA, Bani 81, 10010 Zagreb
„Molim pojašnjenje oko 2. klima troškovnik:

- U troškovniku je ukupno 16 unutarnjih a u tehničkom opisu predviđeno je 20 unutarnjih?
- U troškovniku nisu navedeni Y razdjelnici?
- U troškovniku je navedena montaža opreme ali nigdje nisu navedene bakrene cijevi?
- U troškovniku nema električnih međuveza, signalnih i napojnih kablova?“

Odgovor naručitelja:

U dosad obavljenim radovima na Hrvatskom doma u Visu izvedena je prva faza grijanja i hlađenja klima uređajem. Tada je postavljen cijeli razvod sa razdjelnicima i razvod potrebnih elektroinstalacija za napajanje klima uređaja i signalnih međuveza. Prilikom izvođenja radova, u dogovoru sa investitorom i konzervatorskim nadzorom smanjio se obim prostora koji se griju, pa su tako otpala 4 unutarnja klima uređaja.

S obzirom da je zakonom određen rok od 5 dana istekao 18. travnja 2017. god. naručitelj će objaviti poziv za nadmetanje sa neizmijenjenom dokumentacijom.

Gradonačelnik Grada Visa

Ivo Radica

